



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Новая, д. 2/4,
с. Ярково, Россия, 626050

15.05.2023 № 33-2023

Директору МАУ ДО «Ярковская
детская музыкальная школа»

Морозовой О.И.

ул. Пионерская, д. 96/3, с.
Ярково, Ярковский район,
Тюменская область, 626050

yarkovomusic@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Ярковского района во исполнение поручения прокуратуры Тюменской области от 11.04.2023 № 21-12-2023 «О проведении анализа состояния законности в сфере досуговой деятельности несовершеннолетних, их военно-патриотического воспитания».

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ) система образования включает в себя:

- федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые требования, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;

- организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;

- объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

В силу ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

В соответствии ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под противопожарным режимом понимается

АБ № 010652



совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правил противопожарного режима) утверждены правила, согласно которым определяется порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

В силу п. 12 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

В ходе проверки учреждения совместно со специалистами ОНДиПР по Ярковокому муниципальному району были выявлены следующие нарушения в сфере пожарной безопасности:

- не предоставлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов и потолков путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты, что является нарушением п. 25 Правил противопожарного режима;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны, что является нарушением п.12 Правил противопожарного режима;

- на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели опасности примененных строительных конструкций на противопожарную дверь, что является нарушением п. 25 Правил противопожарного режима.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациями воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Согласно п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечен запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

В силу п. 1.8. СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В ходе проверки учреждения совместно с сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковоком районах были выявлены следующие нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства:

- при обеспечении питьевого режима водой, расфасованной в емкости, не ведется должный контроль за сменой емкостей согласно срокам годности, отсутствует запас чистой посуды, что является нарушением п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20;

- на объекте не производится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

Указанные обстоятельства требуют принятия незамедлительных мер по устранению выявленных нарушений закона.

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры по устранению нарушений действующего законодательства.

2. Решить вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства к установленной законом ответственности.

3. Настоящее представление необходимо рассмотреть с обязательным участием сотрудника прокуратуры района. О дате рассмотрения представления сообщить в прокуратуру заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах с приложением приказа о наказании сообщить в прокуратуру Яркового района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района
советник юстиции



С.В. Шевцов